



Puente	Zona Calefacción no:				Puente	Salidas auxiliares no:			
	D	C	B	A		D	C	B	A
	Termo	3	2	1		4	3	2	1
	Hilo Piloto Z2		Hilo Piloto Z1			8	7	6	5
	B2	B1	A2	A1					
	Termo	Base	Hilo Piloto Z3			12	11	10	9
			C2	C1					
	Simulación de presencia					16	15	14	13
	4	3	2	1					
Hilo Piloto	En paro: Solo relé 2 En Ausencia: Ningún relé En presencia: Solo relé 1					Salida Climatización :			
						Base	3	2	1

SGI SISTEMAS

BLOQUE DE 4 RELES

B4R

BLOQUE DE 4 RELES PARA MONTAJE EN CARRIL DIN. 6 1/2 MODULOS.
 LAS SALIDAS DE CALEFACCION Y TERMO SE CONTROLAN EN LOGICA INVERSA. UTILIZAR CONTACTO NC.
 LAS SALIDAS DE SIMULACION DE PRESENCIA 1 Y 2 VAN LIGADAS A LA CELULA CREPUSCULAR 1.

Modulo 2005